

## Holkap – odpowiedzi na pytania oferentów 12.12.2017

### 1. KONSTRUKCJA STALOWA – ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

- Konstrukcje stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie wybranym zestawem malarskim np. farby epoksydowe (warstwa gruntowa i farby nawierzchniowe o łącznej grubości 150  $\mu\text{m}$  ). Przed malowaniem konstrukcje oczyścić przez piaskowanie.

- Płatwie – zamówić w wersji ocynkowanej

### 2. KONSTRUKCJA STALOWA – ZABEZPIECZENIA P.POŻ.

- W projekcie nie występują konstrukcje stalowe przeznaczone do zabezpieczenia p.poż..

Wyjątek stanowią drzwi stalowe p.poż. w ścianach oddzielenia pożarowego.

### 3. INSTALACJE TELETECHNICZNE

- Projekt nie obejmował instalacji teletechnicznych

### 4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- Odpowie projektant branży elektrycznej

### 5. SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU P.POŻ.

- Kłapy dymowe, drzwi i okna w magazynie są włączone w system oddymiania. Drzwi i okna stanowią otwory dolotowe powietrza, dodatkowo w ostatnim magazynie na ścianie północnej przyjęto żaluzje zwiększające powierzchnie dolotowe.

Wszystko musi być wpięte w jeden system i uruchamiać się automatycznie od czujek.

Uwaga!

Należy ustalić z Inwestorem zakres oferty ( system kontroli dostępu, automatyka, zakup windy,... ).

Jacek Gruba